

SPZOZ.271.2.2019

Serock, dnia 18 października 2019 r.

Zawiadomienie

dot.: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w ramach zadania pn. „Doposażenie SPZOZ w Serocku w urządzenia klimatyzacyjne”.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 1.

Wg zapisów SIWZ oraz dołączonego przedmiaru robót, przedmiotem przetargu jest dostawa i montaż 4 jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i jednej zewnętrznej. Natomiast w części rysunkowej do projektu technicznego, jednostek wewnętrznych jest 22 szt. W związku z zapisem SIWZ: Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa wg zakresu wskazanego w pkt 3.2 SIWZ. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiotami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla Wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. Proszę o jednoznaczne określenie liczby jednostek wewnętrznych do dostawy i montażu.

Odp.: Zamawiający wskazuje, że zakres zamówienia został opisany w pkt 3.2 SIWZ. Jeśli chodzi o montaż jednostek wewnętrznych to zamówienie obejmuje montaż tylko 4 (czterech) jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i 1 (jednej) jednostki zewnętrznej. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy robót dodatkowych związanych z na montaż kolejnych jednostek wewnętrznych, o ile wystąpią oszczędności w stosunku do planowanej kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe tyczy się głównie prac związanych z wykonaniem niezbędnych instalacji: freonowej, elektrycznej i odprowadzania skroplin w całym budynku SPZOZ. W dołączonym do oferty kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać koszt dostawy i montażu jednej jednostki wewnętrznej. Zaleca się aby z uwagi na 3 różne rodzaje jednostek wewnętrznych (klimatyzator kasetonowy o mocy 1,7 kW – pomieszczenie 1-06; klimatyzator ścienny o mocy 1,7 kW – pomieszczenia 1-22 i 1-25; klimatyzator ścienny o mocy 2,0kW – pomieszczenie 2-02) Wykonawca w kosztorysie ofertowym wskazał koszt dostawy i montażu osobno dla każdego rodzaju jednostki wewnętrznej, co ułatwi ewentualną kalkulację wartości robót dodatkowych.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Swietlana Jagodzińska